

АКТ
о выполнении технических условий <1>

N 802

от «03» апреля 2019г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «102 Предприятие электрических сетей» Министерства обороны Российской Федерации, (полное наименование сетевой организации) именуемое в дальнейшем ФГУП 102 ПЭС Минобороны России, (сокращенное наименование сетевой организации) в лице главного инженера Гаврисенко А.Л., действующего на основании Доверенности № 1 от 09.01.2019г. (устава, доверенности, иных документов) с одной стороны, и Жилищно-строительный кооператив «Романсеро», (полное наименование заявителя - юридического лица, ф.и.о. заявителя - физического лица) именуемое в дальнейшем ЖСК «Романсеро», (сокращенное наименование заявителя) в лице председателя правления Шуляка Вячеслава Александровича, (ф.и.о. лица - представителя заявителя) действующего на основании Устава (устава, доверенности, иных документов) с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 06.02.2018г. N 398 с изменениями, к договору о технологическом присоединении от 03.04.2018г. N 1443/04-1106 и дополнительным соглашением.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение Технических условий п.4, 5, 7, 10, 11.

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего) 112,0 кВт, в том числе: присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 112,0 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность --- кВт <2>.

1-я очередь, категория надежности электроснабжения II-97,0 кВт III-15,0 кВт

Перечень точек присоединения:

N	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1	КТП-1460	Рубильники №2,10 РУ-0,4кВ КТП-1460	0,4	112,0

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий: Технические условия от 06.02.2018г. N 398 с изменениями № 1С-365 от 24.0.2018г.

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя ЛЭП-0,4кВ, ВРУ1-0,4кВ, многоквартирных жилых домов №1,2 расположенных по адресу г. Севастополь, ул. Горпищенко, 104-В

(перечень электроустановок, адрес)

сетевой организацией в лице инженера ПТО Хисамутдинова Р.З.

(должностное лицо сетевой организации)

с участием <3>

(должностное лицо субъекта
оперативно-диспетчерского управления)

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)
построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от
06.02.2018г. N 398 к договору о технологическом присоединении от 03.04.2018г.
N 1443/04-1106.

В ходе проведения осмотра установлены:
перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:
РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, силовые трансформаторы №1,2 (ТМ-400/6/0,4) КТП-1460, КЛ-6кВ
КТП-1460-КТП-1463 (АСБл 10 3x150мм L=16м), КЛ-6кВ КТП-1460-КТП-1463 (АСБл 10
3x150мм L=17м) ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ-ВРУ1-0,4кВ, (2АВБШв 4x240мм², L=70м);

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей,
проводов, характеристики линий и др.)
устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной
автоматики:

РУ-0,4кВ рубильники №2,10 предохранители ПН2-315А, ВРУ1-0,4кВ предохранители
ПН2-250А;

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:
отсутствует

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные
техническими условиями (этапом технических условий), выполнены _____
в полном объеме

7. Прочие отметки:

Должностное лицо
сетевой организации
Главный инженер ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России

(подпись) / Таврисенко А.Л.
(ф.и.о.)

Должностное лицо субъекта
оперативно-диспетчерского
управления <4>

(должность)

(подпись) / (ф.и.о.)

Заявитель (уполномоченный
представитель заявителя)
Председатель правления
АО «Романсеро»

(подпись) / Шуляк В.А.
(ф.и.о.)

